

Firmenname	Produktname	Anwendungsbereich	Klassifizierung nach:	Feuerwiderstand	Verwendbarkeitsnachweis (VN) gültig bis:	Nr. des VN
Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH www.airfiretech.at	FIREREV DUO...30, FIREREV BASIC...30	Installationsschächte I 30-A nach DIN 4102-4 ausgeführt als einseitig beplankte Schachtwand mit 2x12,5 mm Beplankung in der Bauart gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen	DIN 4102-2	F 30	AbZ 29. März 2017	Z-6.55-2169
	FIREREV DUO...90, FIREREV BASIC...90	Installationsschächte I 90-A nach DIN 4102-4 ausgeführt als einseitig beplankte Trennwände mit 2 x 20mm oder 2 x 25mm Beplankung in der Bauart gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder als Massivwand mit mindestens 100 mm Dicke	DIN 4102-2	F 90	AbZ 24. Oktober 2016	Z-6.55-2149
Celsion Brandschutzsysteme GmbH www.celsion.de	CRK	Brandlastdämmung in Installationsschächten	DIN 4102-11 DIN EN 1364-1	I 30	AbZ 04.05.2016	AbZ 6.55-2112
	LEG-R	Brandlastdämmung in Installationsschächten und Fluchtwegen gem. MLAR 3.2.2	DIN 4102-11 DIN EN 1364-1	I 30	AbZ 04.05.2016	AbZ 6.55-2109
	CBB	Brandlastdämmung in Installationsschächten	DIN 4102-2 DIN EN 13501-2 DIN EN 13501-2	I 30	AbZ 19.05.2016	AbZ 6.55-2125 AbZ 86.1-4
	CWA-R 30	Brandlastdämmung in Installationsschächten	DIN 4102-2 DIN EN 13501-2 DIN EN 1364-1	I 30	AbZ 19.05.2016	AbZ 6.55-2123
	CWA-R 90	Brandlastdämmung in Installationsschächten	DIN 4102-2 DIN EN 13501-2 DIN EN 1364-1	I 90/F 90 EI ₂ 90/EW 90	AbZ 20.05.2016	AbZ 6.55-2128
	LWA/LWA-E	Brandlastdämmung in Fluchtwegen gem. MLAR 3.2.2	DIN EN 1634-1 DIN 4102-2, 4102-11 DIN EN 13501-2	I 30	AbZ 20.05.2016	AbZ 86.1-33
	LWA-R	Brandlastdämmung in Installationsschächten	DIN EN 1364-1 DIN 4102-2 DIN EN 13501-2 DIN EN 1364-1	I 30/F 30 EI ₂ 30/EW 30	AbZ 19.05.2016	AbZ 6.55-2126
	LWA-E-R	Brandlastdämmung in Installationsschächten	DIN 4102-2 DIN EN 13501-2 und 14600 DIN EN 1364-1 DIN EN 1634-1	I 30	AbZ 19.05.2016	AbZ 6.55-2126

Kennzeichnung	Verschlussart	Einbauart	Ausführungen	Aussenabmessungen min. (max.) [mm]	Wandarten lt. Verwendbarkeitsnachweis
Ü-Zeichen	Vierkantverschluss, Zylinderschloss oder verschraubt	umlaufend mit Profilen verschraubt	Optische Verkleidung aus Gipsfaserplatte oder Metall weiß pulverbeschichtet oder NIRO Metallplatte	270 x 270 (694 x 694)	Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
Ü-Zeichen	Vierkantverschluss, Zylinderschloss oder verschraubt	umlaufend mit Profilen verschraubt	Optische Verkleidung aus Gipsfaserplatte oder Metall weiß pulverbeschichtet oder NIRO Metallplatte	270 x 270 (894 x 1294 bzw. 1294 x 894)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
Ü-Zeichen	Drehriegelverschluss	Flächenbündig	einflüglig	200x200 (500x1000)	Massivbauwände (Gutachten) Schachtwände/Ständerbauart
Ü-Zeichen	Vorreiberverschluss	Flächenbündig	einflüglig	272x272 (572x1090)	Massivbauwände (Gutachten) Schachtwände/Ständerbauart
Ü-Zeichen	Vorreiberverschluss	Aufputz	einflüglig	870x520 (2051x1051)	Massivbauwände Schachtwände/Ständerbauart
Ü-Zeichen	2-Punktverriegelung mit Schwenkhebel	Aufputz/Flächen- bündig	einflüglig/doppelflüglig	606x500 (2506x1806)	Massivbauwände (Gutachten) Schachtwände/Ständerbauart
Ü-Zeichen	2-Punktverriegelung mit Schwenkhebel	Aufputz/Flächen- bündig	einflüglig/doppelflüglig	806x431 (2506x1806)	Massivbauwände (Gutachten) Schachtwände/Ständerbauart
Ü-Zeichen	2-Punktverriegelung mit Schwenkhebel	Aufputz/Flächen- bündig	einflüglig/doppelflüglig	458x358 (1908x1158)	Massivbauwände Schachtwände/Ständerbauart
Ü-Zeichen	2-Punktverriegelung mit Schwenkhebel	Aufputzmontage	einflüglig/doppelflüglig	758x908 (2458x1758)	Massivbauwände (Gutachten) Schachtwände/Ständerbauart
Ü-Zeichen	2-Punktverriegelung mit Schwenkhebel	Aufputz/Flächen- bündig	einflüglig/doppelflüglig	758x908 (2458x1758)	Massivbauwände (Gutachten) Schachtwände/Ständerbauart

Typ	Besonderheiten	Sonstiges/Hinweise
	Systemunabhängig einsetzbar, einfache nachträgliche Montage prüfzeugniskonform möglich, Brandbelastung beidseitig geprüft, rauchdicht mit umlaufender dauerelastischer Dichtung gemäß MLAR, Verschluss bei optischer Verkleidung nur mit besonderem Werkzeug oder Schlüssel zu öffnen (gemäß DIN4102-11), Brandverschluss nicht einfach entfernbar gemäß DIBt, Ü-Kennzeichnungsschild dauerhaft angebracht mit Zulassungs-Nr	Fertigung jeder Zwischengröße möglich. Flächendeckend im Trockenbau/Baustoff Fachhandel erhältlich.
	Systemunabhängig einsetzbar, einfache nachträgliche Montage prüfzeugniskonform möglich, Brandbelastung beidseitig geprüft, rauchdicht mit umlaufender dauerelastischer Dichtung gemäß MLAR, Verschluss bei optischer Verkleidung nur mit besonderem Werkzeug oder Schlüssel zu öffnen (gemäß DIN4102-11), Brandverschluss nicht einfach entfernbar gemäß DIBt, Ü-Kennzeichnungsschild dauerhaft angebracht mit Zulassungs-Nr.	Fertigung jeder Zwischengröße möglich. Flächendeckend im Trockenbau/Baustoff Fachhandel erhältlich.
Revisionsabschluss / Brandschutzabtrennung zum Einbau in Bauteile mit Brandschutzanforderungen	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3	
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3	
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3 mit Lüftungssystem geprüft	
Brandschutz-abtrennung für die Abtrennung von Elektroverteilungen in Fluchtwegen	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3 mit Lüftungssystem geprüft	
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3 mit Lüftungssystem geprüft	
Brandschutz-abtrennung für die Abtrennung von Elektroverteilungen in Fluchtwegen	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3 mit Lüftungssystem geprüft	
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3 mit Lüftungssystem geprüft	
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten	geprüfter Rauchschutz nach EN 1634-3 mit Lüftungssystem geprüft	

Firmenname	Produktname	Anwendungsbereich	Klassifizierung nach:	Feuerwiderstand	Verwendbarkeitsnachweis (VN) gültig bis:	Nr. des VN
EAS Technischer Brandschutz GmbH www.eas-tb.de	SECURUS APT30	(M)LAR, zur Revision von Installations- oder Kabelschächten, zur Brandlastdämmung von vorhandenen Messeinrichtungen und Elektroverteilern	DIN 4102-2/4102-11	I 30	AbP 09.07.2017	P-MPA-E-12-010
	SECURUS APT90	(M)LAR, zur Revision von Installations- oder Kabelschächten, zur Brandlastdämmung von vorhandenen Messeinrichtungen und Elektroverteilern	DIN 4102-2/4102-11	I 90	AbP 27.06.2017	P-MPA-E-11-005
	SECURUS STW	(M)LAR, zur Revision von Installations- oder Kabelschächten, zur Brandlastdämmung von vorhandenen Messeinrichtungen und Elektroverteilern	DIN 4102-2/4102-11	F 30/F 90 I 30/I 90	AbP 11.02.2018	P-3401/586/12-MPA-BS
	SECURUS UPT	(M)LAR, zur Revision von Installations- oder Kabelschächten, zur Brandlastdämmung von vorhandenen Messeinrichtungen und Elektroverteilern	DIN 4102-2/4102-11	F 30/F 90 I 30/I 90	AbZ 20.02.2017	Z-6.55-2167
Knauf Gips KG www.knauf.de	F-TEC F30	Trockenbaukonstruktion W628, W629, W630 + Mauerwerk	DIN 4102-2	EI 30/F 30	AbP 1. April 2014	P-3078/0689-MPA-BS P-3079/0699-MPA-BS P-3969/2222-MPA-BS P-3295/2366-MPA BS Mauerwerk
	F-TEC F90	Trockenbaukonstruktion W628, W629, W630 + Mauerwerk	DIN 4102-2	F 90	AbP 1. April 2014	P-3078/0689-MPA-BS P-3079/0699-MPA-BS P-3969/2222-MPA-BS P-3295/2366-MPA BS Mauerwerk
	REVO F 30 (EI 30) Wand 12,5	Trockenbaukonstruktion W111	DIN 4102-2 4102-11 1364-1	EI 30/F 30		210005452-KB-W 30
	REVO F 90 (EI 90) Wand 2x12,5	Trockenbaukonstruktion W112	DIN 4102-2 4102-11 1364-1	EI 90/ F 90		210005683-KB-W 90
PRIORIT AG designed security www.priorit.de	PRIODOOR ETX 30	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen	EN 13501-2	EI 30	AbZ 06/2016	Z-6.55-2136
	PRIODOOR ETX 90	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen	EN 13501-2	EI 90	AbZ 12/2016	Z-6.55-2159
	PRIODOOR ETX A 30	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen	DIN 4102-2/ EN 1363-1	EI 30	AbZ im Zulassungsverfahren	Prüfberichtsnummer: 12-001341-PR01/ 12-002215-PR03/12-002526-PR01
	PRIODOOR ETX A 90	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen	DIN 4102-2/ EN 1363-1	EI 90	AbZ im Zulassungsverfahren	Prüfberichtsnummer: 12-001341-PR01/ 12-002215-PR03

Kennzeichnung	Verschlussart	Einbauart	Ausführungen	Aussenabmessungen min. (max.) [mm]	Wandarten lt. Verwendbarkeitsnachweis
Ü-Zeichen	Zentraler Schwenkhebel für DIN Halbzylinder, alternativ Doppelbartbetätigung	Aufputz	Ein- oder zweiflügelig	450 x 450 (1670 x 1670)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk)
Ü-Zeichen	Zentraler Schwenkhebel für DIN Halbzylinder, alternativ Doppelbartbetätigung	Aufputz	Ein- oder zweiflügelig	450 x 450 (1670 x 1670)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk)
Ü-Zeichen	Zentraler Schwenkhebel für DIN Halbzylinder, alternativ Doppelbartbetätigung	Unterputz/Flächenbündig	Ein- oder zweiflügelig, Kombination mehrerer Abschlüsse neben- und übereinander	490 x 360 (3000 x 3000)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk)
Ü-Zeichen	Zentraler Schwenkhebel für DIN Halbzylinder, alternativ Doppelbartbetätigung	Unterputz/Flächenbündig	Ein- oder zweiflügelig	355 x 390 (2500 x 1670)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
keine erforderlich	Druckverschluss	Wand	Revisionsklappe GK mit Aluminiumrahmen	300 x 300 (800 x 800)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
keine erforderlich	Druckverschluss	Wand	Revisionsklappe GK mit Aluminiumrahmen	300 x 300 (600 x 600) bzw. 445x945 oder (945x445)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
keine erforderlich	Druckverschluss	Wand	Revisionsklappe GK mit Aluminiumrahmen	200x200 (500x1200)	in Ständerbauart (Trockenbau)
keine erforderlich	Druckverschluss	Wand	Revisionsklappe GK mit Aluminiumrahmen	200x200 (600x1200)	in Ständerbauart (Trockenbau)
Ü-Zeichen	Fallenschloss mit DIN-Zylinder	flächenbündig / Aufputz	einflügelig / zweiflügelig	340 x 340 (2485 x 2500)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
Ü-Zeichen	Fallenschloss mit DIN-Zylinder	flächenbündig / Aufputz	einflügelig / zweiflügelig	340 x 340 (2485 x 2500)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
Ü-Zeichen	Blockschloss mit DIN-Zylinder	flächenbündig	einflügelig / zweiflügelig	370 x 1600 (2100 x 850)	in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
Ü-Zeichen	Blockschloss mit DIN-Zylinder	flächenbündig	einflügelig	370 x 1600 (2100 x 850)	in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)

Typ	Besonderheiten	Sonstiges/Hinweise
Feuerhemmende und dichtschießende Revisionsklappe zur Montage "auf die Wand"	Oberflächenbeschichtung lichtgrau inkl. Kanten Optional verschiedene Oberflächen Viele Sondergrößen möglich Gerinae Bautiefe (Wandauftraag nur 65 mm) Oberflächenbeschichtung lichtgrau inkl. Kanten	
Feuerbeständige und dichtschießende Revisionsklappe zur Montage "auf die Wand"	Optional verschiedene Oberflächen Viele Sondergrößen möglich Gerinae Bautiefe (Wandauftraag nur 80 mm) Oberflächenbeschichtung lichtgrau inkl. Kanten	
Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse von Revisionsöffnungen mit der Möglichkeit der Koppelung	Optional verschiedene Oberflächen Vielfältige Sonderausführungen möglich	
Feuerwiderstandsfähiger Revisionsabschluss zum flächenbündigen Wandeinbau	Oberflächenbeschichtung lichtgrau inkl. Kanten Optional verschiedene Oberflächen Vielfältige Sonderausführungen möglich	
Revisionsklappe zum Einbau in Trockenbauwände mit einseitiger Beplankung und Brandschutzanforderungen sowie in das Mauerwerk	Ausführung in Verbindung mit Luftdichtigkeit geprüft Einsatz von zusätzlichen Verschlussmöglichkeiten, unverriegelt geprüft Verwendbar für verschiedene Beplankungen 12,5; 15; 18; 20; 25 mm Einsatz in Massivwänden Einsatz auch in Decken möglich	Detailblatt E151.de
Revisionsklappe zum Einbau in Trockenbauwände mit einseitiger Beplankung und Brandschutzanforderungen sowie in das Mauerwerk	Ausführung in Verbindung mit Luftdichtigkeit geprüft Einsatz von zusätzlichen Verschlussmöglichkeiten, unverriegelt geprüft Verwendbar für verschiedene Beplankungen 12,5; 15; 18; 20; 25 mm Einsatz in Massivwänden Einsatz auch in Decken möglich	Detailblatt E152.de
Revisionsklappe zum Einbau in Trockenbauwände W111 mit beidseitiger Beplankung und Brandschutzanforderungen	Ausführung in Verbindung mit Luftdichtigkeit geprüft Einsatz von zusätzlichen Verschlussmöglichkeiten, unverriegelt geprüft	Detailblatt E125.de
Revisionsklappe zum Einbau in Trockenbauwände W112 mit beidseitiger doppelter Beplankung und Brandschutzanforderungen	Ausführung in Verbindung mit Luftdichtigkeit geprüft Einsatz von zusätzlichen Verschlussmöglichkeiten, unverriegelt geprüft	Detailblatt E125.de
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten	Funktion nach Türprinzip, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, Systemtiefe 42mm, umlaufende Blockzarge, Konstruktion wie Feuerschutzabschluss mit Fallenschloss und DIN-Zylinder sowie einstellbaren Bändern	Bestandteil des PRIORIT-Brandschutzbaukassensystems "System 42" zur modularen Brandschutzplanung komplexer Systeme aus Wänden, Decken, Türen, Revisionsverschlüssen, Lüftungen und Schotts.
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten	Funktion nach Türprinzip, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, Aluzarge zum einspachteln, rahmenlose Optik, schmale Bänder, Tür leicht aushänbar	Bestandteil des PRIORIT-Brandschutzbaukassensystems "System 42" zur modularen Brandschutzplanung komplexer Systeme aus Wänden, Decken, Türen, Revisionsverschlüssen, Lüftungen und Schotts.
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten	Funktion nach Türprinzip, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, Aluzarge zum einspachteln, rahmenlose Optik, schmale Bänder, Tür leicht aushänbar	

Firmenname	Produktname	Anwendungsbereich	Klassifizierung nach:	Feuerwiderstand	Verwendbarkeitsnachweis (VN) gültig bis:	Nr. des VN
	PRIODOOR ETX E 30	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen	DIN 4102-2/ EN 1363-1	EI 30	AbZ im Zulassungsverfahren	Prüfberichtsnummer: 12-002215-PR01/1202215-PR02
	PRIODOOR ETX FLEX 30	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen vorwiegend zur Revisionierung größerer Verteileranlagen ohne Mittelstege Tür-an-Tür	DIN 4102-2/ EN 1363-1	EI 30	AbZ im Zulassungsverfahren	im Prüfverfahren
	PRIODOOR ETX FLEX 90	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen vorwiegend zur Revisionierung größerer Verteileranlagen ohne Mittelstege Tür-an-Tür	DIN 4102-2/ EN 1363-1	EI 90	AbZ im Zulassungsverfahren	im Prüfverfahren
	PRIODOOR EVX 30	Revisionierung von Feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen, Überdeckung von Einbauwandverteiltern als Vorsatztür	DIN 4102-2	F 30-A	AbP 04/2014	P-2003-6-1350-01 / P2003-6-1350-02
	PRIODOOR EVX 90	Revisionierung von Feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und Abtrennungen, Überdeckung von Einbauwandverteiltern als Vorsatztür	DIN 4102-2	F 90-A	AbP 04/2014	P-2003-6-1350-03 / P2003-6-1350-04
	PRIOPANEL 30	Wand / Wandelemente	DIN EN 13501-2	EI 30	AbP 07/2014	P-2009-B-2937
	PRIOPANEL 90	Wand / Wandelemente	DIN EN 13501-2	EI 90	AbP 07/2014	P-2009-B-2938
RUG SEMIN GmbH www.revisionsklappen.com	Alumatic Trennwand F30/F60/F90	Nichttragende raumabschließende Trennwand in Metallständerbauweise	DIN 4102-2	F 30/F 60/F 90	AbP 01.04.2014	P3956/1013-MPA BS
	AluProtect F30	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen einseitig beplankten Trockenbaukonstruktionen und Installationsschächten mit 2 x 12,5 mm GKF	DIN 4102-2	F 30	AbP 01.04.2014	P3547/8624-MPA BS
	AluRapid F30	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen einseitig beplankten Trockenbaukonstruktionen und Installationsschächten	DIN 4102-2	F 30	AbP 01.04.2014	P3547/8624-MPA BS
	AluRapid F90	Revisionierung von feuerwiderstandsfähigen, einseitig beplankten Trockenbaukonstruktionen, Installationsschächten >= 2x20 mm und Massivwänden mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten	DIN 4102-2	I 90	AbP 01.04.2014	P3914/1672-MPA BS; P-3307/1979-MPA BS
	AluRapid F120	Nichttragende, raumabschließende, einseitig beplankte Rigidur Schachtwände Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten	DIN 4102-2	I 120	AbP 01.04.2014	P-SAC 02/III-245
	AluSpeed I90	Revisionierung von Installationsschächten und Massivwänden mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten	DIN 4102-2	I 90	AbZ 02.02.2018	Z-6.55-2183

Kennzeichnung	Verschlussart	Einbauart	Ausführungen	Aussenabmessungen min. (max.) [mm]	Wandarten lt. Verwendbarkeitsnachweis
Ü-Zeichen	DIN-Zylinder	flächenbündig	als Klappe	280 x 280 (680 x 680)	in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
Ü-Zeichen	Mehrfachverriegelung	flächenbündig	bis 5-flügelig	ca. 2300 x 5000	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk)
Ü-Zeichen	Mehrfachverriegelung	flächenbündig	bis 5-flügelig	ca. 2300 x 5000	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk)
Bauart mit Übereinstimmungs- nachweis Bauart mit Übereinstimmungs- nachweis	2-Punktverriegelung mit Schwenkhebel und DIN-Zylinder	Aufputz	einflügelig / zweiflügelig	380 x 480 (2060 x 1055)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
	2-Punktverriegelung mit Schwenkhebel und DIN-Zylinder	Aufputz	einflügelig / zweiflügelig	380 x 480 (2060 x 1055)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
	verschraubt	flächenbündig, Aufputz	Wandelemente	Höhe bis 4000, Breite unbegrenzt	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
	verschraubt	flächenbündig, Aufputz	Wandelemente	Höhe bis 4000, Breite unbegrenzt	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
	Druckverschluss	flächenbündig	als Revisionsklappe	300x300 (600x1000)	in Ständerbauart (Trockenbau)
	Druckverschluss	flächenbündig	als Revisionsklappe	300x300 (600x1000)	in Ständerbauart (Trockenbau)
	Selbstverriegelnde Konstruktion	flächenbündig	als Revisionsklappe	300x300 (600x1000)	in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
	Selbstverriegelnde Konstruktion	flächenbündig	als Revisionsklappe	300x300 (600x1000)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
	Selbstverriegelnde Konstruktion	flächenbündig	als Revisionsklappe	300x300 (600x1000)	in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)
Ü-Zeichen	Vierkantschloss	flächenbündig	als Revisionstür	300x300 (600x1000)	Massivbauwände (Beton/Mauerwerk) in Ständerbauart (Trockenbau) Schachtwände (Wände mit einseitiger Beplankung)

Typ	Besonderheiten	Sonstiges/Hinweise
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten	herausnehmbare Klappe, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, Edelstahlrahmen zum einspachteln, rahmenlose Optik	
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten	Funktion nach Türprinzip, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, Systemtiefe 42mm, umlaufende Blockzarge, 5-flügliger Revisionsabschluss nach Prinzip Tür-an-Tür ohne Mittelstege	
Feuerwiderstandsfähiger und dichtschießender Revisionsabschluss zum Verschließen von Öffnungen in Installationsschächten mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten	Funktion nach Türprinzip, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, Systemtiefe 42mm, umlaufende Blockzarge, 5-flügliger Revisionsabschluss nach Prinzip Tür-an-Tür ohne Mittelstege	Bestandteil des PRIORIT-Brandschutzbaukassystems "System 42" zur modularen Brandschutzplanung komplexer Systeme aus Wänden, Decken, Türen, Revisionsverschlüssen, Lüftungen und Schotts.
Leichte nichttragende oder massive raumabschließende innere Trennwand einschließlich vorgefertigter Revisionsverschlüsse	Funktion nach Türprinzip, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, integrierter Montagerahmen + optional weitere Rahmen, Türflügel leicht aushängbar	
Leichte nichttragende oder massive raumabschließende innere Trennwand einschließlich vorgefertigter Revisionsverschlüsse	Funktion nach Türprinzip, nichtbrennbar mit dekorativen Oberflächen A2s1d0, integrierter Montagerahmen + optional weitere Rahmen, Türflügel leicht aushängbar	
Nichttragende raumabschließende Trennwand	Verschraubbares Wandelement mit Anschlüsse Rohboden, Rohdecke oder klassifizierter Träger	
Nichttragende raumabschließende Trennwand	Verschraubbares Wandelement mit Anschlüsse Rohboden, Rohdecke oder klassifizierter Träger	
Revisionsklappe zum Einbau in nichttragende, raumabschließende Trennwände in Metallständerbauweise mit einer einseitigen Brandbeanspruchung von F30/F60/F90	einseitige Brandbeanspruchung in einer Trennwandkonstruktion. Lippendichtung und Dämmschichtbildner, Sicherung des Brandschutzdeckels mit Fangsicherung	Sonderanfertigungen abweichender Größen und Verschluss auf Anfrage
Revisionsöffnungsverschluss zum Einbau in nichttragende, raumabschließende, einseitig beplankte Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F30 bei einseitiger Brandbeanspruchung	Einseitige Brandbeanspruchung, herausnehmbares Brandschott gesichert mit Fangvorrichtungen. Lippendichtung, Dämmschichtbildner, integriertes Brandschutzset	Sonderanfertigungen abweichender Größen und Verschluss auf Anfrage
Revisionsöffnungsverschluss zum Einbau in nichttragende, raumabschließende, einseitig beplankte Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F30 bei einseitiger Brandbeanspruchung	Einfache und schnelle Installation des Revisionsöffnungsverschlusses durch herausnehmbares Brandschott und patentierte Montagekrallen. Frontplatte in verschiedenen Designs erhältlich	Sonderanfertigungen abweichender Größen und Verschluss auf Anfrage
Revisionsöffnungsverschluss zum Einbau in nichttragende, raumabschließende, einseitig beplankte Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F90 bei einseitiger Brandbeanspruchung	Einfache und schnelle Installation des Revisionsöffnungsverschlusses durch herausnehmbares Brandschott und patentierte Montagekrallen. Frontplatte in verschiedenen Designs erhältlich	Sonderanfertigungen abweichender Größen und Verschluss auf Anfrage
Revisionsöffnungsverschluss zum Einbau in nichttragende, raumabschließende, einseitig beplankte Rigidur Schachtwände mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten bei einseitiger Brandbeanspruchung	Einfache und schnelle Installation des Revisionsöffnungsverschlusses durch herausnehmbares Brandschott und patentierte Montagekrallen. Frontplatte in verschiedenen Designs erhältlich	Sonderanfertigungen abweichender Größen und Verschluss auf Anfrage
Revisionsöffnungsverschluss zum Einbau in Installationsschächte und Massivwände der Feuerwiderstandsklasse I90 bei einseitiger Brandbeanspruchung	Einfache und schnelle Installation des Revisionsöffnungsverschlusses durch herausnehmbares Brandschott und patentierte Montagekrallen. GK-Frontansicht, geprüfte Rauchdichtigkeit, Dämmschichtbildner, Hohlkammerdichtung	Sonderanfertigungen abweichender Größen und Verschluss auf Anfrage